

2020年度

森永第2水源

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値		単位	bX2001272-001										最大値	最小値	平均値			
				2020/8/5															
一般細菌	100	以下	個/m ^l	0													0	0	0
大腸菌	検出されないこと		/100m ^l	不検出													—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003	以下	mg/l	<0.0003													<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	以下	mg/l	<0.00005													<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01	以下	mg/l	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	以下	mg/l	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	以下	mg/l	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	以下	mg/l	<0.002													<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	以下	mg/l	<0.004													<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	以下	mg/l	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	以下	mg/l	0.6													0.6	0.6	0.6
フッ素及びその化合物	0.8	以下	mg/l	<0.08													<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0	以下	mg/l	0.02													0.02	0.02	0.02
四塩化炭素	0.002	以下	mg/l	<0.0002													<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	以下	mg/l	<0.005													<0.005	<0.005	<0.005
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	以下	mg/l	<0.004													<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02	以下	mg/l	<0.002													<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01	以下	mg/l	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	以下	mg/l	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	以下	mg/l	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0	以下	mg/l	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	以下	mg/l	<0.02													<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3	以下	mg/l	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0	以下	mg/l	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	以下	mg/l	5.0													5.0	5.0	5.0
マンガン及びその化合物	0.05	以下	mg/l	<0.005													<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	以下	mg/l	3.5													3.5	3.5	3.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	以下	mg/l	51													51	51	51
蒸発残留物	500	以下	mg/l	76													76	76	76
陰イオン界面活性剤	0.2	以下	mg/l	<0.02													<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	0.00001	以下	mg/l	<0.000001													<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001	以下	mg/l	<0.000001													<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	以下	mg/l	<0.005													<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005	以下	mg/l	<0.0005													<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	以下	mg/l	<0.3													<0.3	<0.3	<0.3

2020年度

森永第2水源

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX2001272-001 2020/8/5												最大値	最小値	平均値
pH値	5.8以上8.6以下		6.7												6.7	6.7	6.7
臭気	異常でないこと		異常なし												-	-	-
色度	5 以下	度	<1												<1	<1	<1
濁度	2 以下	度	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
判定			適合												-	-	-

<: 未満を表します。

2020年度

西ノ前第1水源

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX2001272-004										最大値	最小値	平均値		
			2020/8/5														
一般細菌	100 以下	個/m ³	0												0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100m ³	不検出												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/ℓ	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/ℓ	<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/ℓ	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/ℓ	0.4												0.4	0.4	0.4
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/ℓ	<0.08												<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/ℓ	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002 以下	mg/ℓ	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/ℓ	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
ス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/ℓ	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/ℓ	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/ℓ	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/ℓ	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/ℓ	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/ℓ	4.1												4.1	4.1	4.1
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/ℓ	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200 以下	mg/ℓ	2.6												2.6	2.6	2.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/ℓ	39												39	39	39
蒸発残留物	500 以下	mg/ℓ	63												63	63	63
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/ℓ	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	0.00001 以下	mg/ℓ	<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/ℓ	<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/ℓ	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005 以下	mg/ℓ	<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/ℓ	<0.3												<0.3	<0.3	<0.3

2020年度

西ノ前第1水源

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX2001272-004										最大値	最小値	平均値	
			2020/8/5													
pH値	5.8以上8.6以下		6.9											6.9	6.9	6.9
臭気	異常でないこと		異常なし											-	-	-
色度	5 以下	度	<1											<1	<1	<1
濁度	2 以下	度	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
判定			適合											-	-	-

<: 未満を表します。

2020年度

福山ノ下第1水源

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値		単位	bX2001272-002										最大値	最小値	平均値			
				2020/8/5															
一般細菌	100	以下	個/m ³	0													0	0	0
大腸菌	検出されないこと		/100m ³	不検出													—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003	以下	mg/ℓ	<0.0003													<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	以下	mg/ℓ	<0.00005													<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	以下	mg/ℓ	<0.002													<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	以下	mg/ℓ	<0.004													<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	以下	mg/ℓ	0.3													0.3	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	以下	mg/ℓ	<0.08													<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	以下	mg/ℓ	<0.0002													<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	以下	mg/ℓ	<0.005													<0.005	<0.005	<0.005
スス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	以下	mg/ℓ	<0.004													<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02	以下	mg/ℓ	<0.002													<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	以下	mg/ℓ	<0.02													<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3	以下	mg/ℓ	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	以下	mg/ℓ	3.2													3.2	3.2	3.2
マンガン及びその化合物	0.05	以下	mg/ℓ	<0.005													<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	以下	mg/ℓ	1.8													1.8	1.8	1.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	以下	mg/ℓ	29													29	29	29
蒸発残留物	500	以下	mg/ℓ	45													45	45	45
陰イオン界面活性剤	0.2	以下	mg/ℓ	<0.02													<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	0.00001	以下	mg/ℓ	<0.000001													<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001	以下	mg/ℓ	<0.000001													<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	以下	mg/ℓ	<0.005													<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005	以下	mg/ℓ	<0.0005													<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	以下	mg/ℓ	<0.3													<0.3	<0.3	<0.3

2020年度

福山ノ下第1水源

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX2001272-002										最大値	最小値	平均値	
			2020/8/5													
pH値	5.8以上8.6以下		7.1											7.1	7.1	7.1
臭気	異常でないこと		異常なし											-	-	-
色度	5 以下	度	<1											<1	<1	<1
濁度	2 以下	度	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
判定			適合											-	-	-

<: 未満を表します。

2020年度

福山ノ下第2水源

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX2001272-003										最大値	最小値	平均値			
			2020/8/5															
一般細菌	100 以下	個/m ³	0													0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100m ³	不検出													—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/ℓ	<0.0003													<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/ℓ	<0.00005													<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/ℓ	<0.002													<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/ℓ	<0.004													<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/ℓ	0.3													0.3	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/ℓ	<0.08													<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/ℓ	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002 以下	mg/ℓ	<0.0002													<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/ℓ	<0.005													<0.005	<0.005	<0.005
スス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/ℓ	<0.004													<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/ℓ	<0.002													<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/ℓ	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/ℓ	<0.02													<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/ℓ	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/ℓ	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/ℓ	3.4													3.4	3.4	3.4
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/ℓ	<0.005													<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200 以下	mg/ℓ	1.9													1.9	1.9	1.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/ℓ	31													31	31	31
蒸発残留物	500 以下	mg/ℓ	49													49	49	49
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/ℓ	<0.02													<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	0.00001 以下	mg/ℓ	<0.000001													<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/ℓ	<0.000001													<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/ℓ	<0.005													<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005 以下	mg/ℓ	<0.0005													<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/ℓ	<0.3													<0.3	<0.3	<0.3

2020年度

福山ノ下第2水源

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX2001272-003										最大値	最小値	平均値		
			2020/8/5														
pH値	5.8以上8.6以下		7.1												7.1	7.1	7.1
臭気	異常でないこと		異常なし												-	-	-
色度	5 以下	度	<1												<1	<1	<1
濁度	2 以下	度	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
判定			適合												-	-	-

<: 未満を表します。

2020年度

北俣浄水場

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX2001272-005										最大値	最小値	平均値		
			2020/8/5														
一般細菌	100 以下	個/㎖	11												11	11	11
大腸菌	検出されないこと	/100㎖	不検出												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/ℓ	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/ℓ	<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/ℓ	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/ℓ	0.2												0.2	0.2	0.2
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/ℓ	<0.08												<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/ℓ	0.04												0.04	0.04	0.04
四塩化炭素	0.002 以下	mg/ℓ	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/ℓ	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/ℓ	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/ℓ	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/ℓ	0.18												0.18	0.18	0.18
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/ℓ	0.01												0.01	0.01	0.01
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/ℓ	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/ℓ	3.7												3.7	3.7	3.7
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/ℓ	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200 以下	mg/ℓ	1.9												1.9	1.9	1.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/ℓ	23												23	23	23
蒸発残留物	500 以下	mg/ℓ	49												49	49	49
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/ℓ	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	0.00001 以下	mg/ℓ	<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/ℓ	<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/ℓ	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005 以下	mg/ℓ	<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/ℓ	<0.3												<0.3	<0.3	<0.3

2020年度

北俣浄水場

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX2001272-005										最大値	最小値	平均値	
			2020/8/5													
pH値	5.8以上8.6以下		6.7											6.7	6.7	6.7
臭気	異常でないこと		異常なし											-	-	-
色度	5 以下	度	<1											<1	<1	<1
濁度	2 以下	度	0.6											0.6	0.6	0.6
判定			適合											-	-	-

<: 未満を表します。