2023年度

森永第2水源（指標菌）

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX2204709-001	bX2300314-001	bX2300695-001	bX2301193-001	bX2301662-001	bX2302233-001	bX2302326-001	bX2302830-001	bX2303396-001	bX2303775-001	bX2304283-001	bX2304673-001	最大値	最小値	平均値
			2023/4/11	2023/5/23	2023/6/16	2023/7/21	2023/8/25	2023/9/26	2023/10/13	2023/11/9	2023/12/19	2024/1/17	2024/2/19	2024/3/18			
大腸菌	―	MPN/100mℓ	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	―	CFU/100mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	―	―	―

<：未満を表します。

2023年度

西ノ前第1水源（指標菌）　　飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX2204709-004	bX2300314-004	bX2300695-004	bX2301193-004	bX2301662-003	bX2302233-004	bX2302326-004	bX2302830-004	bX2303396-004	bX2303775-004	bX2304283-004	bX2304673-004	最大値	最小値	平均値
			2023/4/11	2023/5/23	2023/6/16	2023/7/21	2023/8/25	2023/9/26	2023/10/13	2023/11/9	2023/12/19	2024/1/17	2024/2/19	2024/3/18			
大腸菌	―	MPN/100mℓ	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	―	CFU/100mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	―	―	―

<：未満を表します。

2023年度

福山ノ下第1水源（指標菌）　　飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX2204709-002	bX2300314-002	bX2300695-002	bX2301193-002	bX2301662-002	bX2302233-002	bX2302326-002	bX2302830-002	bX2303396-002	bX2303775-002	bX2304283-002	bX2304673-002	最大値	最小値	平均値
			2023/4/11	2023/5/23	2023/6/16	2023/7/21	2023/8/25	2023/9/26	2023/10/13	2023/11/9	2023/12/19	2024/1/17	2024/2/19	2024/3/18			
大腸菌	―	MPN/100mℓ	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	―	CFU/100mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	―	―	―

<：未満を表します。

2023年度

福山ノ下第2水源（指標菌）　　飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX2204709-003	bX2300314-003	bX2300695-003	bX2301193-003	bX2301703-001	bX2302233-003	bX2302326-003	bX2302830-003	bX2303396-003	bX2303775-003	bX2304283-003	bX2304673-003	最大値	最小値	平均値
			2023/4/11	2023/5/23	2023/6/16	2023/7/21	2023/8/28	2023/9/26	2023/10/13	2023/11/9	2023/12/19	2024/1/17	2024/2/19	2024/3/18			
大腸菌	―	MPN/100mℓ	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	―	CFU/100mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	―	―	―

<：未満を表します。

2023年度

北俣浄水場（指標菌）　　飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX2204709-005	bX2300314-005	bX2300695-005	bX2301193-005	bX2301662-004	bX2302233-005	bX2302326-005	bX2302830-005	bX2303396-005	bX2303775-005	bX2304283-005	bX2304673-005	最大値	最小値	平均値
			2023/4/11	2023/5/23	2023/6/16	2023/7/21	2023/8/25	2023/9/26	2023/10/13	2023/11/9	2023/12/19	2024/1/17	2024/2/19	2024/3/18			
大腸菌	―	MPN/100mℓ	<1.8	<1.8	2.0	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	2.0	2.0	<1.8	2.0	<1.8	2.0	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	―	CFU/100mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	―	―	―

<：未満を表します。