

2020年度

向高地区公民館

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX1904164-001	bX2000172-001	bX2000626-001	bX2000932-001	bX2001271-001	bX2001676-001	bX2002016-001	bX2002441-001	bX2002806-001	bX2003081-001	bX2003508-001	bX2004042-001	最大値	最小値	平均値
			2020/4/22	2020/5/15	2020/6/18	2020/7/9	2020/8/5	2020/9/9	2020/10/21	2020/11/16	2020/12/10	2021/1/8	2021/2/8	2021/3/17			
一般細菌	100 以下	個/m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100m ³	不検出	—	—	—											
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/ℓ	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/ℓ	—	0.4	—	—	0.6	—	—	0.4	—	—	0.3	—	0.6	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素	0.002 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
スス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6 以下	mg/ℓ	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/ℓ	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06 以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/ℓ	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01 以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/ℓ	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム	0.09 以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/ℓ	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.01

2020年度

向高地区公民館

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX1904164-001	bX2000172-001	bX2000626-001	bX2000932-001	bX2001271-001	bX2001676-001	bX2002016-001	bX2002441-001	bX2002806-001	bX2003081-001	bX2003508-001	bX2004042-001	最大値	最小値	平均値
			2020/4/22	2020/5/15	2020/6/18	2020/7/9	2020/8/5	2020/9/9	2020/10/21	2020/11/16	2020/12/10	2021/1/8	2021/2/8	2021/3/17			
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	5.2
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200 以下	mg/ℓ	2.9	2.7	3.1	3.5	3.6	3.1	3.1	3.0	3.0	2.7	2.8	2.8	3.6	2.7	3.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—	50	50	50
蒸発残留物	500 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	73	—	—	—	—	—	—	—	73	73	73
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	0.00001 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/ℓ	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下		7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.1	7.1	6.9	7.0
味	異常でないこと		異常なし	—	—	—											
臭気	異常でないこと		異常なし	—	—	—											
色度	5 以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	2 以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	—	mg/ℓ	0.20	0.16	0.23	0.21	0.22	0.19	0.20	0.21	0.20	0.17	0.22	0.19	0.23	0.16	0.20
判定			適合	—	—	—											

<: 未満を表します。

2020年度

平原地区公民館

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値		単位	bX1904164-002	bX2000172-002	bX2000626-002	bX2000932-002	bX2001271-002	bX2001676-002	bX2002016-002	bX2002441-002	bX2002806-002	bX2003081-002	bX2003508-002	bX2004042-002	最大値	最小値	平均値
				2020/4/22	2020/5/15	2020/6/18	2020/7/9	2020/8/5	2020/9/9	2020/10/21	2020/11/16	2020/12/10	2021/1/8	2021/2/8	2021/3/17			
一般細菌	100	以下	個/m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		/100m ³	不検出	—	—	—											
カドミウム及びその化合物	0.003	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	以下	mg/ℓ	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	以下	mg/ℓ	—	0.3	—	—	0.5	—	—	0.4	—	—	0.3	—	0.5	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素	0.002	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
ス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	以下	mg/ℓ	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	以下	mg/ℓ	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03	以下	mg/ℓ	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸	0.03	以下	mg/ℓ	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム	0.09	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	以下	mg/ℓ	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01

2020年度

平原地区公民館

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX1904164-002	bX2000172-002	bX2000626-002	bX2000932-002	bX2001271-002	bX2001676-002	bX2002016-002	bX2002441-002	bX2002806-002	bX2003081-002	bX2003508-002	bX2004042-002	最大値	最小値	平均値	
			2020/4/22	2020/5/15	2020/6/18	2020/7/9	2020/8/5	2020/9/9	2020/10/21	2020/11/16	2020/12/10	2021/1/8	2021/2/8	2021/3/17				
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	4.5	
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	
塩化物イオン	200 以下	mg/ℓ	2.7	2.5	2.7	2.9	3.0	2.7	2.7	3.0	2.7	2.5	2.6	2.6	3.0	2.5	2.7	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	42	—	—	—	—	—	—	—	42	42	42	
蒸発残留物	500 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	63	—	—	—	—	—	—	—	63	63	63	
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02	
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	
フェノール類	0.005 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/ℓ	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
pH値	5.8以上8.6以下		7.2	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	6.9	7.2	6.9	7.1
味	異常でないこと		異常なし	—	—	—												
臭気	異常でないこと		異常なし	—	—	—												
色度	5 以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
濁度	2 以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
残留塩素	—	mg/ℓ	0.35	0.30	0.39	0.40	0.37	0.33	0.34	0.31	0.35	0.43	0.36	0.38	0.43	0.30	0.36	
判定			適合	—	—	—												

<: 未満を表します。

2020年度

狩野地区公民館

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値		単位	bX1904164-004	bX2000172-004	bX2000626-004	bX2000932-004	bX2001271-004	bX2001676-004	bX2002016-004	bX2002441-004	bX2002806-004	bX2003081-004	bX2003508-004	bX2004042-004	最大値	最小値	平均値
				2020/4/22	2020/5/15	2020/6/18	2020/7/9	2020/8/5	2020/9/9	2020/10/21	2020/11/16	2020/12/10	2021/1/8	2021/2/8	2021/3/17			
一般細菌	100	以下	個/m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		/100m ³	不検出	—	—	—											
カドミウム及びその化合物	0.003	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	以下	mg/ℓ	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	以下	mg/ℓ	—	0.3	—	—	0.5	—	—	0.3	—	—	0.3	—	0.5	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素	0.002	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
スス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	以下	mg/ℓ	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	以下	mg/ℓ	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03	以下	mg/ℓ	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	0.002	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸	0.03	以下	mg/ℓ	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム	0.09	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	以下	mg/ℓ	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01

2020年度

狩野地区公民館

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX1904164-004	bX2000172-004	bX2000626-004	bX2000932-004	bX2001271-004	bX2001676-004	bX2002016-004	bX2002441-004	bX2002806-004	bX2003081-004	bX2003508-004	bX2004042-004	最大値	最小値	平均値
			2020/4/22	2020/5/15	2020/6/18	2020/7/9	2020/8/5	2020/9/9	2020/10/21	2020/11/16	2020/12/10	2021/1/8	2021/2/8	2021/3/17			
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	4.6
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200 以下	mg/ℓ	2.7	2.5	2.7	2.9	3.0	2.6	2.7	2.5	2.7	2.5	2.5	2.5	3.0	2.5	2.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	43	—	—	—	—	—	—	—	43	43	43
蒸発残留物	500 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	63	—	—	—	—	—	—	—	63	63	63
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	0.00001 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/ℓ	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下		7.2	7.3	7.1	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	6.9	7.3	6.9	7.2
味	異常でないこと		異常なし	—	—	—											
臭気	異常でないこと		異常なし	—	—	—											
色度	5 以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	2 以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	—	mg/ℓ	0.29	0.33	0.25	0.37	0.24	0.30	0.26	0.31	0.28	0.21	0.34	0.33	0.37	0.21	0.29
判定			適合	—	—	—											

<: 未満を表します。

2020年度

高尾加圧ポンプ場

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値		単位	bX1904164-003	bX2000172-003	bX2000626-003	bX2000932-003	bX2001271-003	bX2001676-003	bX2002016-003	bX2002441-003	bX2002806-003	bX2003081-003	bX2003508-003	bX2004042-003	最大値	最小値	平均値
				2020/4/22	2020/5/15	2020/6/18	2020/7/9	2020/8/5	2020/9/9	2020/10/21	2020/11/16	2020/12/10	2021/1/8	2021/2/8	2021/3/17			
一般細菌	100	以下	個/m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		/100m ³	不検出	—	—	—											
カドミウム及びその化合物	0.003	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	以下	mg/ℓ	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	以下	mg/ℓ	—	0.2	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	0.1	—	0.2	0.1	0.2
フッ素及びその化合物	0.8	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	0.04	0.04	0.04
四塩化炭素	0.002	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
スス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	以下	mg/ℓ	—	<0.06	—	—	0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	以下	mg/ℓ	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03	以下	mg/ℓ	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸	0.03	以下	mg/ℓ	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム	0.09	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	以下	mg/ℓ	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01

2020年度

高尾加圧ポンプ場

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX1904164-003	bX2000172-003	bX2000626-003	bX2000932-003	bX2001271-003	bX2001676-003	bX2002016-003	bX2002441-003	bX2002806-003	bX2003081-003	bX2003508-003	bX2004042-003	最大値	最小値	平均値
			2020/4/22	2020/5/15	2020/6/18	2020/7/9	2020/8/5	2020/9/9	2020/10/21	2020/11/16	2020/12/10	2021/1/8	2021/2/8	2021/3/17			
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.9	3.9
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200 以下	mg/ℓ	2.6	2.6	2.5	1.8	2.4	3.0	2.7	2.8	2.9	2.7	2.8	3.2	3.2	1.8	2.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	26	26	26
蒸発残留物	500 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	46	—	—	—	—	—	—	—	46	46	46
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	0.00001 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005 以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/ℓ	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下		7.2	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	6.9	7.2	6.9	7.1
味	異常でないこと		異常なし	—	—	—											
臭気	異常でないこと		異常なし	—	—	—											
色度	5 以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	2 以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	—	mg/ℓ	0.29	0.25	0.29	0.35	0.32	0.32	0.25	0.26	0.24	0.25	0.28	0.26	0.35	0.24	0.28
判定			適合	—	—	—											

<: 未満を表します。