

検 査 項 目	水 質 基 準 値		単 位	bX2204708-001	bX2300313-001	bX2300694-001	bX2301192-001	bX2301660-001	bX2302232-001	bX2302325-001	bX2302829-001	bX2303395-001	bX2303774-001	bX2304282-001	bX2304672-001	最大値	最小値	平均値
				2023/4/11	2023/5/23	2023/6/16	2023/7/21	2023/8/25	2023/9/26	2023/10/13	2023/11/9	2023/12/19	2024/1/17	2024/2/19	2024/3/18			
一般細菌	100	以下	個/㎖	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.083
大腸菌	検出されないこと		/100㎖	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	以下	㎖/㎖	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	以下	㎖/㎖	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	以下	㎖/㎖	—	0.5	—	—	0.6	—	—	0.4	—	—	0.3	—	0.6	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素	0.002	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
スス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	以下	㎖/㎖	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	0.06	—	—	<0.06	—	0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	以下	㎖/㎖	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	以下	㎖/㎖	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03	以下	㎖/㎖	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003
ジブromokkろロメタン	0.1	以下	㎖/㎖	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	以下	㎖/㎖	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	以下	㎖/㎖	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸	0.03	以下	㎖/㎖	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003
ブromokkろロメタン	0.03	以下	㎖/㎖	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
ブromokkホルム	0.09	以下	㎖/㎖	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	以下	㎖/㎖	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01

2023年度

向高地区公民館

飲料水定期水質検査結果書

検 査 項 目	水 質 基 準 値			単 位	bX2204708-001	bX2300313-001	bX2300694-001	bX2301192-001	bX2301660-001	bX2302232-001	bX2302325-001	bX2302829-001	bX2303395-001	bX2303774-001	bX2304282-001	bX2304672-001	最大値	最小値	平均値
					2023/4/11	2023/5/23	2023/6/16	2023/7/21	2023/8/25	2023/9/26	2023/10/13	2023/11/9	2023/12/19	2024/1/17	2024/2/19	2024/3/18			
ナトリウム及びその化合物	200	以下		mg/ℓ	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	5.3
マンガン及びその化合物	0.05	以下		mg/ℓ	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	以下		mg/ℓ	3.3	3.0	3.7	3.5	3.5	3.1	3.4	3.2	3.1	3.0	3.2	3.5	3.7	3.0	3.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	以下		mg/ℓ	—	—	—	—	52	—	—	—	—	—	—	—	52	52	52
蒸発残留物	500	以下		mg/ℓ	—	—	—	—	74	—	—	—	—	—	—	—	74	74	74
陰イオン界面活性剤	0.2	以下		mg/ℓ	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001	以下		mg/ℓ	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001	以下		mg/ℓ	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	以下		mg/ℓ	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
フェノール類	0.005	以下		mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	以下		mg/ℓ	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下				7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
色度	5	以下		度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2	以下		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	—			mg/ℓ	0.33	0.38	0.36	0.34	0.33	0.35	0.37	0.30	0.32	0.53	0.32	0.30	0.53	0.30	0.35
判 定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

＜：未満を表します。

検 査 項 目	水 質 基 準 値		単 位	bX2204708-002	bX2300313-002	bX2300694-002	bX2301192-002	bX2301660-002	bX2302232-002	bX2302325-002	bX2302829-002	bX2303395-002	bX2303774-002	bX2304282-002	bX2304672-002	最大値	最小値	平均値
				2023/4/11	2023/5/23	2023/6/16	2023/7/21	2023/8/25	2023/9/26	2023/10/13	2023/11/9	2023/12/19	2024/1/17	2024/2/19	2024/3/18			
一般細菌	100	以下	個/㎖	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		/100㎖	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	以下	mg/ℓ	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	以下	mg/ℓ	—	0.4	—	—	0.5	—	—	0.3	—	—	0.3	—	0.5	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素	0.002	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
スー-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	以下	mg/ℓ	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	0.06	—	—	<0.06	—	0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	以下	mg/ℓ	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03	以下	mg/ℓ	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸	0.03	以下	mg/ℓ	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム	0.09	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	以下	mg/ℓ	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.01

検 査 項 目	水 質 基 準 値		単 位	bX2204708-002	bX2300313-002	bX2300694-002	bX2301192-002	bX2301660-002	bX2302232-002	bX2302325-002	bX2302829-002	bX2303395-002	bX2303774-002	bX2304282-002	bX2304672-002	最大値	最小値	平均値
				2023/4/11	2023/5/23	2023/6/16	2023/7/21	2023/8/25	2023/9/26	2023/10/13	2023/11/9	2023/12/19	2024/1/17	2024/2/19	2024/3/18			
ナトリウム及びその化合物	200	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.9	4.9
マンガン及びその化合物	0.05	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	以下	mg/ℓ	2.9	2.7	3.1	3.2	3.2	2.6	2.9	2.8	2.8	2.8	2.9	3.0	3.2	2.6	2.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	47	—	—	—	—	—	—	—	47	47	47
蒸発残留物	500	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	71	—	—	—	—	—	—	—	71	71	71
陰イオン界面活性剤	0.2	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
フェノール類	0.005	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	以下	mg/ℓ	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下			7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1
味	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
色度	5	以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2	以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	—		mg/ℓ	0.44	0.36	0.35	0.45	0.40	0.41	0.40	0.46	0.46	0.48	0.49	0.42	0.49	0.35	0.43
判 定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

＜：未満を表します。

2023年度

狩野地区公民館

飲料水定期水質検査結果書

検 査 項 目	水 質 基 準 値		単 位	bX2204708-004	bX2300313-004	bX2300694-004	bX2301192-004	bX2301660-004	bX2302232-004	bX2302325-004	bX2302829-004	bX2303395-004	bX2303774-004	bX2304282-004	bX2304672-004	最大値	最小値	平均値
				2023/4/11	2023/5/23	2023/6/16	2023/7/21	2023/8/25	2023/9/26	2023/10/13	2023/11/9	2023/12/19	2024/1/17	2024/2/19	2024/3/18			
一般細菌	100	以下	個/㎖	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		/100㎖	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	以下	㎖/㎖	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	以下	㎖/㎖	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	以下	㎖/㎖	—	0.4	—	—	0.5	—	—	0.3	—	—	0.3	—	0.5	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素	0.002	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
スー-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	以下	㎖/㎖	—	<0.06	—	—	0.08	—	—	0.06	—	—	<0.06	—	0.08	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	以下	㎖/㎖	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	以下	㎖/㎖	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03	以下	㎖/㎖	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003
ジブromokkろロメタン	0.1	以下	㎖/㎖	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	以下	㎖/㎖	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	以下	㎖/㎖	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸	0.03	以下	㎖/㎖	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003
ブromokkろロメタン	0.03	以下	㎖/㎖	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
ブromokkホルム	0.09	以下	㎖/㎖	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	以下	㎖/㎖	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0	以下	㎖/㎖	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01

2023年度

狩野地区公民館

飲料水定期水質検査結果書

検 査 項 目	水 質 基 準 値			単 位	bX2204708-004	bX2300313-004	bX2300694-004	bX2301192-004	bX2301660-004	bX2302232-004	bX2302325-004	bX2302829-004	bX2303395-004	bX2303774-004	bX2304282-004	bX2304672-004	最大値	最小値	平均値
					2023/4/11	2023/5/23	2023/6/16	2023/7/21	2023/8/25	2023/9/26	2023/10/13	2023/11/9	2023/12/19	2024/1/17	2024/2/19	2024/3/18			
ナトリウム及びその化合物	200	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.8	4.8
マンガン及びその化合物	0.05	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	以下	mg/ℓ	2.8	2.7	3.0	3.1	3.2	2.6	2.8	2.7	2.8	2.7	2.9	3.1	3.2	3.2	2.6	2.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	—	45	—	—	—	—	—	—	—	45	45	45
蒸発残留物	500	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	—	66	—	—	—	—	—	—	—	66	66	66
陰イオン界面活性剤	0.2	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
フェノール類	0.005	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	以下	mg/ℓ	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下			7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2
味	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
色度	5	以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2	以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	—		mg/ℓ	0.40	0.38	0.37	0.38	0.34	0.43	0.46	0.44	0.36	0.41	0.44	0.39	0.46	0.46	0.34	0.40
判 定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

＜：未満を表します。

2023年度
高尾加圧ポンプ場

飲料水定期水質検査結果書

検 査 項 目	水 質 基 準 値		単 位	bX2204708-003	bX2300313-003	bX2300694-003	bX2301192-003	bX2301660-003	bX2302232-003	bX2302325-003	bX2302829-003	bX2303395-003	bX2303774-003	bX2304282-003	bX2304672-003	最大値	最小値	平均値
				2023/4/11	2023/5/23	2023/6/16	2023/7/21	2023/8/25	2023/9/26	2023/10/13	2023/11/9	2023/12/19	2024/1/17	2024/2/19	2024/3/18			
一般細菌	100	以下	個/㎖	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		/100㎖	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	以下	mg/ℓ	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	以下	mg/ℓ	—	0.2	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	0.2	—	0.2	0.2	0.2
フッ素及びその化合物	0.8	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	0.04	0.04	0.04
四塩化炭素	0.002	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
スス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	以下	mg/ℓ	—	<0.06	—	—	0.09	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	0.09	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	以下	mg/ℓ	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	以下	mg/ℓ	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03	以下	mg/ℓ	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003
ジブromokクロロメタン	0.1	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	以下	mg/ℓ	—	0.002	—	—	0.004	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.004	<0.001	0.002
トリクロロ酢酸	0.03	以下	mg/ℓ	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003
ブromोजクロロメタン	0.03	以下	mg/ℓ	—	0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.002	<0.001	<0.001
ブromホルム	0.09	以下	mg/ℓ	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	以下	mg/ℓ	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01

検 査 項 目	水 質 基 準 値			単 位	bX2204708-003	bX2300313-003	bX2300694-003	bX2301192-003	bX2301660-003	bX2302232-003	bX2302325-003	bX2302829-003	bX2303395-003	bX2303774-003	bX2304282-003	bX2304672-003	最大値	最小値	平均値
					2023/4/11	2023/5/23	2023/6/16	2023/7/21	2023/8/25	2023/9/26	2023/10/13	2023/11/9	2023/12/19	2024/1/17	2024/2/19	2024/3/18			
ナトリウム及びその化合物	200	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.8	3.8
マンガン及びその化合物	0.05	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	以下	mg/ℓ	3.0	2.9	2.6	3.0	3.0	2.7	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0	3.0	3.1	3.1	2.6	3.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	27	27	27
蒸発残留物	500	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	—	48	—	—	—	—	—	—	—	48	48	48
陰イオン界面活性剤	0.2	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
フェノール類	0.005	以下	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	以下	mg/ℓ	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下			7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	6.9	7.1
味	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
色度	5	以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2	以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	—		mg/ℓ	0.30	0.39	0.45	0.38	0.44	0.38	0.38	0.38	0.33	0.36	0.43	0.41	0.39	0.45	0.30	0.39
判 定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

<：未満を表します。